

Tilaaja
2277311-9
 Ritasjärven Vesiosuuskunta

 Ridasjärven Kylätie 215
 05950 HYVINKÄÄ

Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	22.11.2016	Kellonaika	
	Vastaanotettu	22.11.2016	Kellonaika	10.30
	Tutkimus alkoi	22.11.2016	Näytteenoton syy	Tilautustutkimus
	Ottopiste	Kaukas		
	Näytteen ottaja	Tilaaajan toimesta		

Analyyysi	Menetelmä	26292-1 Verkostovesi 154874424 linja 1 Toijanen Kaukas	26292-2 Verkostovesi 154874412 linja 2 toimisto Kaukas	Yksikkö
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	390	83	pmy/ml
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	0	0	pmy/ 100 ml


* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Näytevesi 1 täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset muuten, mutta heterotrofinen pesäkeluku oli epätavallisen (>100 pmy/ml) korkea.

Näytevesi 2 täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
 (STM 1352/2015)

Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, Mikrobiologi



 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi

hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;
 Mikkola Mauri, maukkamikkola@gmail.com;
 pj@ritasjarvi.fi, pj@ritasjarvi.fi;
 Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.