



Tilaja:

Ritasjärven Vesiosuuskunta  
Jussi Airas  
Ridasjärven Kylätie 215  
05950 HYVINKÄÄ



Näyte: Verkostovesi  
Näyttenumero: 2014-02154-01  
Tilausnumero: -  
Näytteenottoaika: Siekinen  
Näytteenottaja: Asiakas  
Tutkimuksen syy: Rakentaminen  
Lisätiedot: Tulokset tiedoksi: hallitus@ritasjarvi.fi

Näytteenottoaika: 08.09.14 klo: 07:55  
Saapumisaika: 08.09.14 klo: 08:10  
Tutk. aloittamisaika: 08.09.14

Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Koliformiset bakteerit (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* ISO 9308-2:2012
Escherichia coli (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* ISO 9308-2:2012
Viljeltävät mikro-organismit (22°C, 68h)	3100	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999
Suolistoperäiset enterokokit	0	pmy/100ml	* SFS-EN ISO7899-2:00

\*) Menetelmä on FINAS akkreditoitu. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Tehdyn tutkimuksen mukaan näyte täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viljeltäville mikro-organismeille ei ole annettu raja-arvoa, mutta tutkimuksen mukaan niiden lukumäärä näytteessä on tavanomaista korkeampi(STMa 461/2000).

Mikrobiologi Helmi Heiska 040 155 6410

Tiedoksi

Terveystark.Tuulia Vennola  
Terveystarkastaja Saara Rinne