



Tilaaaja:

Ritasjärven Vesiosuuskunta  
Jussi Airas  
Ridasjärven Kylätie 215  
05950 HYVINKÄÄ



Näyte: Verkostovesi  
Näyttenumero: 2014-01581-01  
Tilausnumero: -  
Näytteenottoaika: Ahdenkallio, Siekkinen  
Näytteenottaja: Asiakas  
Tutkimuksen syy: Rakentaminen  
Lisätiedot: Tulokset tiedoksi: hallitus@ritasjarvi.fi

Näytteenottoaika: 30.06.14 klo: 11:50  
Saapumisaika: 30.06.14 klo: 13:00  
Tutk. aloittamisaika: 30.06.14


Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Koliformiset bakteerit (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert , 18 h
Escherichia coli (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert 18 h
Viljeltävät mikro-organismit (22°C, 68h)	n. 3700	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999
Suolistoperäiset enterokokit	0	pmy/100ml	* SFS-EN ISO7899-2:00

\*) Menetelmä on FINAS akkreditoitu. Akkreditointi ei koske lausuntoa.  
n.) arvio tuloksesta

Lausunto

Tehdyn tutkimuksen mukaan näyte täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viljeltäville mikro-organismeille ei ole annettu raja-arvoa, mutta tutkimuksen mukaan niiden lukumäärä näytteessä on tavanomaista korkeampi (STMa 461/2000).

Mikrobiologisista tutkimuksista vastaa mikrobiologi Helmi Heiska p.040-155 6410.

  
Laboratoriopäällikkö Sinikka Leppälä 0400 516 085

Tiedoksi

Terveystark. Tiina Tamminen



Päivä: 04.07.14

Tilaja:

Ritasjärven Vesiosuuskunta  
Jussi Airas  
Ridasjärven Kylätie 215  
05950 HYVINKÄÄ



Näyte: Verkostovesi  
Näyttenumero: 2014-01582-01  
Tilausnumero: -  
Näytteenottoaika: Ahdenkallio, Manner  
Näytteenottaja: Asiakas  
Tutkimuksen syy: Rakentaminen  
Lisätiedot: Tulokset tiedoksi: hallitus@ritasjarvi.fi

Näytteenottopvm: 30.06.14 klo: 12:40  
Saapumispvm: 30.06.14 klo: 13:00  
Tutk. aloittamispvm: 30.06.14


Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Koliformiset bakteerit (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert , 18 h
Escherichia coli (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert 18 h
Viljeltävät mikro-organismit (22°C, 68h)	29000	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999
Suolistoperäiset enterokokit	0	pmy/100ml	* SFS-EN ISO7899-2:00

\*) Menetelmä on FINAS akkreditoitu. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Tehdyn tutkimuksen mukaan näyte täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viljeltäville mikro-organismeille ei ole annettu raja-arvoa, mutta tutkimuksen mukaan niiden lukumäärä näytteessä on tavanomaista korkeampi(STMa 461/2000).

Mikrobiologisista tutkimuksista vastaa mikrobiologi Helmi Heiska p.040-155 6410.

  
Laboratoriopäällikkö Sinikka Leppälä 0400 516 085

Tiedoksi

Terveystark.Tiina Tamminen