



Tilaaaja:

Ritasjärven Vesiosuuskunta  
Jussi Airas  
Ridasjärven Kylätie 215  
05950 HYVINKÄÄ



**Näyte:** Verkostovesi  
**Näyttenumero:** 2014-01376-01  
**Tilausnumero:** -  
**Näytteenottopaikka:** Ahdenkallio, Siekkinen  
**Näytteenottaja:** Asiakas  
**Tutkimuksen syy:** Rakentaminen  
**Lisätiedot:** Tulokset tiedoksi: pj@ritasjarvi.fi

**Näytteenottopvm:** 09.06.14 **klo:** 07:45  
**Saapumispvm:** 09.06.14 **klo:** 08:05  
**Tutk. aloittamispvm:** 09.06.14

Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Koliformiset bakteerit (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert , 18 h
Escherichia coli (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert 18 h
Viljeltävät mikro-organismit (22°C, 68h)	n. >5800	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999
Suolistoperäiset enterokokit	0	pmy/100ml	* SFS-EN ISO7899-2:00

\*) Menetelmä on FINAS akkreditoitu. Akkreditointi ei koske lausuntoa.  
n.) arvio tuloksesta

**Lausunto**

Tehdyn tutkimuksen mukaan näyte täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viljeltäville mikro-organismeille ei ole annettu raja-arvoa, mutta tutkimuksen mukaan niiden lukumäärä näytteessä on tavanomaista korkeampi(STMa 461/2000).

  
Mikrobiologi Helmi Heiska 040 155 6410

**Tiedoksi**

Terveystark.Tiina Tamminen



**Tilaja:**

Ritasjärven Vesiosuuskunta  
Jussi Airas  
Ridasjärven Kylätie 215  
05950 HYVINKÄÄ



**Näyte:** Verkostovesi  
**Näyttenumero:** 2014-01377-01  
**Tilausnumero:** -  
**Näytteenottoaika:** Kenraalikulma, Manner  
**Näytteenottaja:** Asiakas  
**Tutkimuksen syy:** Rakentaminen  
**Lisätiedot:** Tulokset tiedoksi: pj@ritasjarvi.fi

**Näytteenottoaika:** 09.06.14 **klo:** 07:55  
**Saapumisaika:** 09.06.14 **klo:** 08:05  
**Tutk. aloittamisaika:** 09.06.14

Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Koliformiset bakteerit (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert , 18 h
Escherichia coli (Colilert-18)	0	MPN/100ml	* Colilert 18 h
Viljeltävät mikro-organismit (22°C, 68h)	n. >5800	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999
Suolistoperäiset enterokokit	0	pmy/100ml	* SFS-EN ISO7899-2:00

\*) Menetelmä on FINAS akkreditoitu. Akkreditointi ei koske lausuntoa.  
n.) arvio tuloksesta

**Lausunto**

Tehdyn tutkimuksen mukaan näyte täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viljeltäville mikro-organismeille ei ole annettu raja-arvoa, mutta tutkimuksen mukaan niiden lukumäärä näytteessä on tavanomaista korkeampi(STMa 461/2000).

Mikrobiologi Helmi Heiska 040 155 6410

**Tiedoksi**

Terveystark.Tiina Tamminen