

Tilaaja
2277311-9
 Ritasjärven Vesiosuuskunta

 Ridasjärven Kylätie 215
 0590 HYVINKÄÄ


Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	07.06.2016	Kellonaika	08.50
	Vastaanotettu	07.06.2016	Kellonaika	14.12
	Tutkimus alkoi	07.06.2016	Näytteenoton syy	Käyttötarkkailu
	Ottopiste	0443609882	Mauri Mikkola	
	Näytteen ottaja	Tilaajan toimesta		

Analyysi	Menetelmä	12118-1 Verkostovesi 0443609882 Mauri Mikkola	Yksikkö
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C *	SFS-EN ISO 6222:1999	1 500	pmy/ml
Koliformiset bakteerit *	SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset muuten, mutta heterotrofinen pesäkeluku oli epätavallisen (>100 pmy/ml) korkea. (STM 1352/2015)

Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, Mikrobiologi



 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;
 Mikkola Mauri, maukkamikkola@gmail.com;
 pj@ritasjarvi.fi, pj@ritasjarvi.fi;
 Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Viikinkaari 4 00790 Helsinki metropolilab@metropolilab.fi	Puhelin +358 10 391 350	Faksi +358 9 310 31626	Y-tunnus 2340056-8 Alv. Nro FI23400568
http://www.metropolilab.fi			