

Tilaaaja
2277311-9
Ritasjärven Vesiosuuskunta



Ridasjärven Kylätie 215
0590 HYVINKÄÄ

Näytetiedot	Näyte	Vesinäyte		
	Näyte otettu	19.04.2016	Kellonaika	
	Vastaanotettu	19.04.2016	Kellonaika	15.00
	Tutkimus alkoi	20.04.2016	Näytteenotonsyy	Käyttötarkkailu


Näytteen ottaja Tilaaajan toimesta

Analyysi	Menetelmä	7751-1 Vesinäyte 143480100 Sokka Niko	7751-2 Vesinäyte 143480159 Soikkeli Hannu	Yksikkö
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	9	4	pmy/ml
Koliformiset bakteerit	* ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml
Escherichia coli	* ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi 1-2 täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset. (STM 1352/2015)

Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, Mikrobiologi



Kalso Seija
toimitusjohtaja

Tiedoksi hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;
Mikkola Mauri, maukkamikkola@gmail.com;
pj@ritasjarvi.fi, pj@ritasjarvi.fi;
Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.